



IZVEŠTAJ

O

ISPITIVANJU KVALITETA OKOVA ZA ALUMINIJUMSKE PROZORE, NA DODATNO OPTEREĆENJE, PROIZVODNJE "STUBLINA", STOJNIK - ARANĐELOVAC

(Izvod iz Analize br. GS 41/03)

1. Nakon serije ispitivanja prozora okovanog garniturama okova "Stublina", kataloški brojevi 4010.00 i 4010.40 pri masi krila od 80 kg:
 - Nije došlo do bitnije promene zaptivenosti prozora, niti ni do kakvog pogoršanja funkcionisanja okova.
 - Sila otvaranja i zatvaranja zatvarača je 81-85 N.
 - Zadovoljeni su zahtevi otpornosti prema delovanju vetra i izdržljivosti iz standarda DIN 18055 za kategoriju prozora "C", kao i iz standarda JUS D.E8.193 za kategoriju prozora "C".
2. Garniture okova "Stublina", kataloški brojevi 4010.00 i 4010.40 mogu se ugrađivati u aluminijumske prozore i balkonska vrata do mase krila od 80 kg.

INSTITUT IMS, A.D.

Direktor Centra za građevinsku fiziku,
drvo i sintetičke materijale,

Grujica Novaković, dipl.ing.





Institut IMS dd

Laboratorija za ugljovodonične izolacije
i veziva

11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
Telefon (011) 650 322; Telefax (011) 651 033



Analiza AKZ br. 16/01

Strana br. 3/3

2. PRIMENJENE METODE ISPITIVANJA

Ispitivanje otpornosti antikorozijske zaštite delova prozorskog krila u slanoj komori prema JUS C.A1.554. Vreme izlaganja: 14 dana.

3. REZULTATI ISPITIVANJA I ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja otpornosti u slanoj komori dostavljenih delova za prozorsko krilo (zatvarač, makaze, ručica, šarke i prihvatnik) konstatovana je dobra koroziona postojanost materijala i zaštitne prevlake.

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitni uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika Laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, i uz odobrenje Laboratorije za ugljovodonične izolacije i veziva.

Tehnički rukovodilac
YUAL Laboratorije 007,

dr Časlav Lačnjevac, dipl.ing.

INSTITUT IMS, d.d.

Rukovodilac Centra za drvo,
hidroizolaciju, sintetičke materijale i AKZ,

dr Časlav Lačnjevac, dipl.ing.

Akreditovana Laboratorija br. NA 007 na osnovu rešenja Saveznog Zavoda za standardizaciju od 1995.06.07.

11000 Beograd Yugoslavia POB 834
Bulevar vojvode Mišića 43
Tel.(3811) 651 491 Fax (3811) 651 033
INSTITUTE IMS
LAB 07 001 - 18

11000 Beograd Poštanski fah 834
Bulevar vojvode Mišića 43
Tel: (3811) 651 491 Fax (3811) 651 033
INSTITUT IMS dd
LAB 07 001 - 18