



Institut IMS, a.d.

11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43  
Telefon (011) 650 322; Telefax (011) 651 033

An.br. GS 10/03  
Strana 6/6

## 5. ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata ispitivanja može se zaključiti:

- 5.1. Nakon serije ispitivanja prozora okovanog garniturama okova "Stublina", kataloški broj 4010.00 i broj 4010.40 (otpornost prema delovanju veta, cikličnog otvaranja i zatvaranja krila), nije došlo do bitnije promene zaptivenosti prozora niti ni do kakvog pogoršanja funkcionisanja okova.
- 5.2. Sa stanovišta mehaničke otpornosti prema delovanju vetra i trajnosti (izdržljivosti) u upotrebi kao i potrebne sile za otvaranje i zatvaranje zatvarača, ispitane garniture okova "Stublina" ZADOVOLJAVAJU zahteve iz standarda DIN 18055 za kategoriju prozora "C" kao i zahteve iz standarda JUS D.E8.193 za kategoriju prozora "B".
- 5.3. Prema tome, garniture okova "Stublina", kataloški broj 4010.00 i 4010.40 mogu se ugrađivati u prozore izrađene od aluminijumskih profila.

Izveštaj obradio,  
  
Arsenije Pantelić, dipl.ing.

INSTITUT IMS, A.D.  
Direktor Centra za građevinsku fiziku,  
drvo i sintetičke materijale,  
  
Grujića Novaković, dipl.ing.

11000 Beograd Yugoslavia POB 834  
Bulevar vojvode Mišića 43  
Tel.(38111) 652 527 Fax (38111) 651 033  
INSTITUTE IMS

11000 Beograd Poštanski fah 834  
Bulevar vojvode Mišića 43  
Tel: (38111) 652 527 Fax (38111) 651 033  
INSTITUT IMS, A.D.